

Директору  
ГБОУ школа № 294 Центрального  
района СПб

Замотиной Н.Ю.

Коломенская ул., д. 6, лит. Б,  
г. Санкт-Петербург, 191040

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 43-1-336**  
**об устранении причин и условий, способствующих**  
**совершению административного правонарушения**

« 08 » декабря 20 20 г.

Санкт-Петербург  
ул. Мытнинская, д. 3  
Управление по Центральному району  
(село, город, район)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Рачинский Ян Владимирович

Рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 43-1-336 от «08» декабря 2020 года вынесенного в отношении ГБОУ школа № 294 Центрального района СПб.

Материалами установлено, что 04.11.2020г. в 12 часов 30 минут при рассмотрении материалов внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении ГБОУ школа № 294 Центрального района СПб, на основании Распоряжения Управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 18 ноября 2020 года № 43-1-655, здание общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу 191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 6, лит. Б, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности», а именно:

1. В здании общеобразовательного учреждения детей высотой более 3х этажей не предусмотрена система оповещения 4-го типа (фактически предусмотрена система оповещения 2-го типа). Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; СП 3.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности» таблица 2 п.14;

2. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4, СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.13.3.6.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

**ТРЕБУЮ:**

1. Разработать план мероприятий по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности.
2. Назначить лиц ответственных за исполнение мероприятий по устранению нарушений.

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течении одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в ОНДПР Центрального района.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Заместитель главного государственного инспектора  
Центрального района  
по пожарному надзору



Рачинский Я.В.